

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

„Абонаментното сервисно обслужване на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. „Дякон Игнатий“ № 11“

I. ОПИСАНИЕ

Административната сграда на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, находяща се на ул. „Дякон Игнатий“ № 11 се обслужва от три асансьорни уредби. Асансьорите са марка „Шиндел“ и са проектирани, произведени и монтирани през 1999 г. с номера, както следва: 958891 (заден), 958892 (преден ляв) и 958893 (преден десен). Асансьорите са регистрирани в министерството под №№ 0028, 0029 и 0030.

Техническите параметри на всеки един от асансьорите са както следва:

1. Асансьор № 958891

- Асансьор № 958891 е с марка „Шиндел“
- 18 спирки, самостоятелно управление
- Скорост – 1,6 м/сек.

2. Асансьор № 958892

- Асансьор № 958892 е с марка „Шиндел“
- 17 спирки, управление в група с възможност за самостоятелно управление
- Скорост – 1,6 м/сек.

3. Асансьор № 958893

- Асансьор № 958893 е с марка „Шиндел“
- 17 спирки, управление в група с възможност за самостоятелно управление
- Скорост – 1,6 м/сек.

Асансьор № 958892 и Асансьор № 958893 работят в дуплекс.

Участниците могат да направят оглед на обекта в срока преди подаване на офертите си за участие.

Абонаментното сервисно обслужване асансьорните уредби включва комплексна поддръжка (техническо обслужване) - авариен ремонт и профилактика на асансьорни уредби в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на ул. „Дякон Игнатий“ № 11

**II. ОПЕРАЦИИТЕ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В АБОНАМЕТНАТА ТАСА
И СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ:**

№	Наименование на операцията	Период на извършване
1	Гресиране на повдигателен механизъм, отклонителна конструкция и обтегачна тежест	6 месеца
2	Контрол и доливане на масло в повдигателния механизъм	10 дни
3	Контрол и регулация на контакти предпазен праг, предпазна летва, разхлабено въже, клинов механизъм, обтегачна тежест, контакти врати и заключалки	10 дни
4	Контрол и регулиране натиск автоматична врата	10 дни
5	Контрол и настройка защита на ел. двигател	10 дни
6	Почистване машинно помещение и покрив на кабината	10 дни
7	Проверка, смяна и регулация на задвижващ ремък на автоматична врата	10 дни
8	Проверка, смяна и регулация контакти врати	10 дни
9	Проверка и регулация клинов механизъм и контакт	3 месеца
10	Проверка и регулация на контакт пълен товар и контакт претоварване	10 дни
11	Проверка, смяна бутон "Стоп" върху кабината	10 дни
12	Регулация спирачки	10 дни
13	Регулация контакти крайни спиркови	10 дни
14	Регулация магнити, магнитни датчици и точно спиране	10 дни
15	Регулация фото клетка	10 дни
16	Регулация буферно устройство на вратите	10 дни
17	Регулация лифт заключващ механизъм на автоматична врата	10 дни
18	Регулация плавно отваряне и затваряне на автоматична врата	10 дни
19	Регулация на отключващ лост	10 дни
20	Регулиране на заключалка врата	10 дни
21	Смяна на свързващи клеми	3 месеца
22	Смяна на електрически лампи в кабината и контролни лампи на бутоните	10 дни
23	Смяна на бутони	10 дни
24	Смазване релсов път на кабина и противотежести	6 месеца
25	Смяна и регулация контакти заключалки	10 дни
26	Смазване ос на обтегачна тежест на скоростен ограничител	3 месеца
27	Смяна контакт на ограничител на скоростта	при необходимост
28	Смяна контакт за автоматична врата	при необходимост
29	Смяна на автоматични предпазители	при необходимост
30	Смяна основа на предпазител	при необходимост

№	Наименование на операцията	Период на извършване
31	Смяна масло на повдигателен механизъм	6 месеца
32	Смяна пружина на автоматична врата	при необходимост
33	Смяна ремък на задвижващо устройство на автоматична врата	при необходимост
34	Смяна буфер пружинен на задвижващо устройство на автоматична врата	при необходимост
35	Смяна основа на магнитен датчик	при необходимост
36	Смяна лампа на фотоклетка	при необходимост
37	Смяна табло "Ревизия"	при необходимост
38	Смяна силов контакт 220V	при необходимост
39	Смяна и регулация контакт разхлабено въже	6 месеца
40	Смяна и регулиране контакт предпазна летва	6 месеца
41	Проверка, настройка и смяна буфер кабина	12 месеца
42	Проверка, настройка и смяна на буфер противотежест	12 месеца
43	Почистване на шахта	10 дни
44	Проверка и смяна закрепване на релсов път кабина	10 дни
45	Проверка и смяна закрепване на релсов път противотежест	10 дни
46	Проверка и замяна на вентилатор кабина	3 месеца
47	Подмяна на въжета	10 дни
48	Проверка на заземление елементи на асансьора	6 месеца

Поддръжката на асансьорите следва да се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори.