



ОП "СОФИЯ – ПРОЕКТ"  
ул."Димитър Петков", бл.1 Б вх.Б, тел. 929 81 51  
факс (02) 929 41 51, e-mail: sofproekt@bgnet.bg

ИНВЕСТИТОР: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

## РАБОТЕН ПРОЕКТ

**ОБЕКТ:** Пътна връзка от бул."Брюксел" към новия пътнически терминал на летище София - актуализация

**ЧАСТ:** Ново улично осветление

|   |
|---|
| Министерство на регионалното развитие и<br>благоустройството                                    |
| Национален експертен съвет по устройство<br>на територията и регионална политика                |
| Код преписка № 90-05-534/27.04.05 и<br>90-05-445/21.06.05 разрешение за строеж № РС-16/08.07.05 |
| Заповед № .....   |
| София ..... 08.07.2005 г. Подпись .....   |

ПРОЕКТАНТ:

Г. Згжива  
/техн. Г. Згжива/

РЪКОВОДИТЕЛ СЕКТОР:

Д. Димитрова  
/инж. Д. Димитрова/

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ  
ИНВЕСТ. ПРОЕКТИРАНЕ:

Г. Йорданова  
/инж. Г. Йорданова/

ДИРЕКТОР:

С. Брадарева  
/инж. С. Брадарева/

гр. София  
ноември, 2004 год.

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА



# СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

СОФИЯ 1233, ул. „Враня“ №20, тел. 81 30, факс 831 21 29  
www.siokoz.com, e-mail director@siokoz.com

Изх. №

5483-РД / 12.02.2005

## СТАНОВИЩЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

**ОБЕКТ:** Пътна артерия от суп „Брюксел“ вън Нови пътнически тунел и вън  
Новия пътнически терминал на пътната София

**АДРЕС:** гр. (с.) София район Искър

ул. (ж.к.)

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** Софинвест ЕООД**АДРЕС:** гр. (с.) София район Възраждане

ул. (ж.к.) Партизанска

**ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ:** РП**ПРЕДСТАВЕНИ ЧАСТИ:** АРХ. „ВИК“**ПРОЕКТАНТ:** ОДС София проект**ЗАЯВЛЕНИЕ** с вх. № 548 / 12.02.2005

## ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Инвестиционният проект СЪОТВЕТСТВА на хигиенните норми и изисквания.

Настоящето становище се издава на основание чл. 35 от Закона за здравето и  
чл. 142 ал. 5 т. 7 от Закона за устройство на територията.



ДИРЕКТОР



СИКОЗ

П. Г. КОСТОВ



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ  
**РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ**

1540 София, бул. Брюксел 1, тел. 937 1111, факс 980 0043, телекс 22 353, ATSA BG

80 - 04-23 - 792  
09.03 5

ДО  
“СОФИНВЕСТ” ЕООД  
ул. “Париж” №3  
1000, гр. София  
тел. 988 28 73

**Относно: обект “Пътна връзка от бул. “Брюксел” към новия пътнически терминал на Летище София”**

Уважаеми господа,


Във връзка с Ваше писмо вх. № 80-988 / 17.02.2005 г., приложено Ви изпращаме съгласувани работни проекти за горецитирания обект по частите:

- 1.Пътни работи;
- 2.Канализация и отводняване;
- 3.Ел. снабдителна мрежа;
- 4.Ново улично осветление;
- 5.Телефонизация.

На съответните чертежи по части 1, 3 и 5 са отразени забележки, които трябва да се вземат предвид при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта.

Димчо Божков

Зам. ген. директор ТД



ДО  
ОП “СОФИЯ – ПРОЕКТ”  
ул. ”Димитър Петков“, бл. 15 Б  
тел. 929 81 51, факс 929 41 51

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ - ЕАД

Изх. № 100-2356  
София 24.05.2005 г.

**Относно: ОБЕКТ “Пътна връзка от бул. “Брюксел към новия пътнически терминал на Летище София”  
ЧАСТ: Елснабдителна мрежа**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

“Летище София” ЕАД съгласува представените с Ваше писмо СП 43/09.02.2005 г. 2 бр. ситуации на елснабдителна мрежа-ново положение със следните препоръки към лист 2-2:

1. Да се добави забележка, която да изисква спазване на нормативните изисквания при извършване на строителни работи под и в близост до въздушна елпроводна линия 20 kV - “Луна” под напрежение;
2. Да се предвидят мерки за предпазване от увреждане на действащ газопровод Ф 219 в зоната на строителните работи.



Изпълнителен директор



1. Изправянето на стълбовете със съществуващи уточни след приемането на проекта за естакадата.
2. Изправянето на стълбовете в участъка на близост със съществуващи ел. мрежи и газопровода да става в присъствието на експлоатиращото предприятие.
3. Новите касетки да се изпълнят съобразно стандартите на "НЕК" ЕАД за електромерни табла ЛНЕК 01-1999год./
4. Стълбовете за повторен монтаж да се почистят и боядисат.
5. Касетките да се монтират върху бетонови фундаменти.
6. Осветителните тела да са с противовибрационни фасунги
7. Осветителните тела да се съвржат за целонощен режим на работа чрез редуване на фазите.
8. Да се направи маркировка на всички заземени стълбове.
9. Ряз.суха почва по-малко от 10ома.
10. Общото съпротивление на нулевия проводник и свързаните с него заземители спрямо земя за суха почва по-малко от 20ома.
11. Заземлението на стълбовете по естакадата да се изпълни със заземителни шини в контур.
12. Тръбната мрежа да се извършат с наклон 0.1% с цел отводняване в кабелните шахти, като в последните да се направи дренаж.

**С.О. Д-Я "СОФИЙСКИ КАДАСТЪР"**

Нанесени са подземните проводи и съоръжения по данни от кадастралния план.

Гл. специалист: *Л. Ковачева* / Марка: 28.02.2005г.  
Н-к отдел: *ГИЭК* / Дата: 28.02.2005г.  
Инж. *Л. Ковачева*

### СЪЛАСУВАЛИ СПЕЦИАЛИСТИ

| ЧАСТ                | ПРОЕКТАНТ        | ПОДПИС             |
|---------------------|------------------|--------------------|
| ГЕОДЕЗИЯ            | инж. Кр. Колев   | <i>Кр. Колев</i>   |
| ПЪТНИ РАБОТИ        | инж. М. Баларев  | <i>М. Баларев</i>  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ         | инж. Т. Иванова  | <i>Т. Иванова</i>  |
| ОТВОДНЯВАНЕ         | инж. Ив. Пешев   | <i>Ив. Пешев</i>   |
| ЕЛ.СНАБИТЕЛНА МРЕЖА | техн. Д. Димова  | <i>Д. Димова</i>   |
| ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ       | инж. Ст. Чаушева | <i>Ст. Чаушева</i> |
| КОНСТРУКТИВНА       | инж. Ел. Малкова | <i>Ел. Малкова</i> |
| КОНСТР. ЕСТАКАДА    | инж. Г. Георгиев | <i>Г. Георгиев</i> |



### ОП "София - ПРОЕКТ"

София, ул. Д. Петков бл.15, вх.Б, тел.929 8151

Инвеститор: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Обект: Пътна връзка от бул "Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София-Актуализация

Подобект:

Чертеж: Ново улично осветление

| должност      | име и фамилия     | подпце              | Код: 3021_1_2        |
|---------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Проектант     | т. Г. Зекиева     | <i>Г. Зекиева</i>   | Част: ул. осветление |
| Р-л сектор    | инж. Д. Атанасова | <i>Д. Атанасова</i> | М 1:500 Фаза: РП     |
| Гл.експерт ИП | инж. Г. Кирданова | <i>Г. Кирданова</i> | Чертеж: 1            |
| Лицензир.     | инж. Ст. Георгиев | <i>Ст. Георгиев</i> | 11.2004 ГОД.         |