ПОЖАРЕН СЕКТОР №4 - 235,67 м²

ПОЖАРЕН СЕКТОР №4 - 298,83 м²

ПОЖАРЕН СЕКТОР №3 - 290,42 м²

ПОЖАРЕН СЕКТОР №1 - 288,98 м²

ПОЖАРЕН СЕКТОР №2 - 108,60 м²

ВЪТРЕШЕН ДВОР

НЕ Е В ОБХВАТА НА ПРОЕКТА

ЩЕНДЕРНА СТЕНА С 2 х 2 пласта пожароустойчив гипсокартон на размината фуга и пълнеж от минерална вата
Щендерна стена с огнеустойчивост EI60 с оценена огнеустойчивост

етап - ВТОРИ

етап - ПЪРВИ

ПОМ. с ВСОДТ 25,6 м²

ТЕРАСА ЗА РЕМОНТ

ул. "Стефан Караджа"

ул. "Ген. Йосиф В. Гурко"

ул. "Христо Ботев"

ул. "Арх. Георги Шаранков"

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички хоризонтални коти са в сантиметри.
2. Всички вертикални коти са в метри.
3. Вратите се мерят от готов под.
4. Наклона на пода в санитарните помещения е 0,5% към сифона.
5. Вътрешната дограмата се поръчва след измазване с хастар на отворите /оформени отвори в щендерните стени и проверка за размера с мярка от място.
6. При демонтажа и монтажа на Външната дограма да не се допускат наранявания на външната медна обшивка !!!!!
7. Топлоизолацията се монтира по технологията на производителя но мин . с 6 дюбела на кв. м.
8. Щендерните стени и крайстенни обшивки се монтират по детайл на производителя с разстояние между носещите вертикали максимум 60см.
9. Щендерните стени се изпълняват както следва:
   - 9.1. Преградни стени между офисите - обикновен гипсокартон и пълнеж от минерална вата;
   - 9.2. Преградни стени на санитарните помещения - хидроустойчив гипсокартон и пълнеж от минерална вата.
   - 9.3. Крайстенна обшивка по външни стени - 2 х 2 пл. пожароустойчив гипсокартон на размината фуга и пълнеж от минерална вата .
   - 9.4. Облицовка на метални колони в коридора - 2 пл. пожароустойчив гипсокартон на размината фуга.
   - 9.5. Между пожарните сектори - 2 х 2 пл. пожароустойчив гипсокартон на размината фуга.
10. Прегредите на тоалетните се поръчват от система за тоалетни - PVC, като просвета от пода до долен ръб стена е 10 до 15см. Всички сглобки да са от неръждаема стомана
11. Окачените тавани са изпълняват с плочи с падащ борд.
12. Всички медни обшивки се възстановяват в първоначалния си вид.
ЛЕГЕНДА СТЕНИ:
Забележка доиране на медната ламарина със стоманени , поцинковани, алуминиеви или др. метални части или ламарина!!!!!!!!1

- - съществуващи зидове и ст.б.елементи
- - крайстенна обшивка от гипсокартон + минерална вата
- - щендерна гипсокартонна стена с пълнеж от мин. вата
- - зазиждане на отвори в същ. стени
- - стени за събаряне
- - съществуваща медна обшивка
- - съществуваща ст.б. елементи

±0.00=+21,00 - Относителна височинна кота спрямо кота 0,00 на сградата

- Относителна височинна кота за обекта

Съгласували	Архитектура		
	Конструкции	инж.Ганева	
	Електро	инж.Тарлова	
	ОВ,К и Техн.	инж.Чамова	
	В и К	инж.Синадинска	

"НЕТ - КОМС"-ООД - СОФИЯ

ОБЕКТ	Преустройство на IV-тия етаж в част от сградата на ул. "Гурко" № 6 за нуждите на дирекция "Координация на програми и проекти", Управляващ орган по ОП "Транспорт"
ВИД ЧЕРТЕЖ:	ПЛАН - КОТА +21,72 - IV-ти етаж СХЕМА НА ПОЖАРНИТЕ СЕКТОРИ
ЕТАП:	ПЪРВИ и ВТОРИ

ПРОЕКТАНТ	арх.Д.Димитрова		ФАЗА	Работен проект
	арх.К.Косев		ЧАСТ	Архитектурна
Р-Л.ФИРМА	И.Богданов		МАЩАБ	М 1:100
		ноември 2012г.		ЧЕРТЕЖ N 2 / 7

L:\ZA RABOTA\МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА - НОВА ПРОЦЕДУРА\ПОЩА\ТР-RP\ЗА ДИСК\za Disk_Architektura\ПОЖАРНА-СЕКТОРИ.dwg,DWG