



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ДО

Потенциалните участници

в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Преустройството на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г. – I и II ЕТАП“

Относно: *разяснение № 1 по документацията за участие в посочената обществена поръчка*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Раздел IX. т. 1 от документацията за участие, давам следното разяснение по постъпилите въпроси:

ВЪПРОС № 1:

„Трябва ли натоварване и извозване на азбесто-циментовите панели и листа от описаните по-долу позиции, от количествената сметка да се третира като опасни отпадъци и съответно да се извозват и депонират при по-различни условия и цени?“

ОТГОВОР № 1:

Съгласно Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.), Приложение № 1 позициите :

17 06 01 *	изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 05 *	строителни материали, съдържащи азбест

са класифицирани като „опасни“.

Азбесто-циментовите панели и листа добити при демонтажа на съществуващите елементи от обекта попадат в тези категории.

Извозването и депонирането на тези отпадъци става по реда на Закона за управление на отпадъците.

ВЪПРОС № 2:

„В частта ПБЗ и ЗБУТ от приложената документация не се споменава за опасни материали. Моля да предоставите повече информация (подробно описание, тегло и др.) за отпадъците от тези позиции.“

101	Натоварване и извозване на азбесто-циментови панели и листа	м3	14.54	За Етап I
85	Натоварване и извозване на азбесто-циментови панели и листа	м3	57.60	За Етап II

ОТГОВОР № 2:

Азбесто-циментовите панели подлежащи на демонтиране са с кухини и размери 300/60/6 см. С тях са изпълнени част от преградните стени на обекта.

Общото тегло на тези панели е около 20 000 кг.

Азбесто-циментовите плоскости /листа/ подлежащи на демонтиране са с дебелина от 6 до 10 мм. и са използвани за изолация по външните стени на обекта.

Общото тегло на изолационните азбесто-циментовите плоскости е около 28 000 кг.

С уважение,

Ивайло Московски
 Министър на транспорта,
 информационни технологии и съобщенията

