



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И  
СЪБЩЕНИЯТА

София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, тел. 9409/603 568 662 650

32-01-1370 23 МПБ

ДО

Потенциалните участници в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Преустройството на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г. – I и II ЕТАП“

Относно: *разяснение № 3 по документация за участие в посочената обществена поръчка*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Раздел IX, т. 1 от документацията за участие, давам следното разяснение по постъпилите въпроси:

**ВЪПРОС № 1:**

*Какъв е фактора за масивност на сечението на металните елементи, който характеризира поведението им при нагряване, които следва да се почистят, грундираат, и върху които ще се нанася противопожарното покритие?*

**ОТГОВОР № 1:**

Съгласно Приложение № 13 към документацията за участие, одобрен инвестиционен проект, част „Конструктивна“ – I-ви етап и част „Архитектурна и конструктивно становище“ – II –ри етап, в обяснителните записки е посочено, че почистването, грундирането и нанасянето на противопожарно покритие ще се извърши на лека стоманена конструкция, състояща се от 39 броя стоманени рамки с осово разстояние между тях около 310 см.

Столиците са от П-образен профил с размери 100x46x4,5 мм., а гредите са от двойно „Г“ профил с размери 220/110/5,4 мм.

На основание на тези данни можете да изчислите „Фактора на масивност“, представляващ отношението на нагряваната повърхнина на строителния елемент към неговия обем.

**ВЪПРОС № 2:**

*Какъв трябва да е фурнирът на MDF дограмата – естествен или PVC фолио?*


**ОТГОВОР № 2:**

Съгласно Приложение № 13 към документацията за участие, одобрен

инвестиционен проект, част „Архитектурна“ – I-ви и II –ри етап, в графичната част „Спецификация на дограма“ е посочено, че дограмата е фурнирована – тоест тя е от естествен фурнир.

С уважение,

Ивайло Московски  
Министър на транспорта,  
информационни технологии и съобщенията  
БЪЛГАРИЯ



ЗА МИНИСТЪР:  
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Заповед за делегиране на правомощия

№ РД-08-598 / 19.11.15